



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SZCZECINIE

ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin

tel. 91 4 870 313, 91 4 849 351 e-mail: psse.szczecin@pis.gov.pl
fax 91 4 861 141, 91 4 849 358

HK.9020.6.9.2022

Szczecin, dnia 07.03.2022 r.

ZBIORCZA OCENA JAKOŚCI WODY ZA 2021 ROK

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.)

oraz po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego pływalnią
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metod referencyjnych analiz
- wyników badań wody wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie stwierdza, że woda na Pływalni Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Rydla 49, 71-783 Szczecin jest przydatna do kąpiel.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydaje ww. ocenę jakości wody w oparciu o przekazane przez Pływalnię Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie sprawozdania z badania próbek wody pobranych z niecki basenowej oraz systemu cyrkulacji, wykonanych zgodnie z zatwierdzonym na 2021 harmonogramem oraz wyników

badań wody wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w ramach kontroli urzędowej.

Parametry jakości wody z niecki basenowej oraz systemu cyrkulacji oceniano na podstawie wymagań określonych w § 3 ust. 1 cyt. rozp. Ich analiza wykazała prawidłowe przeprowadzanie bieżących obserwacji zawierających udokumentowane spostrzeżenia i podejmowane czynności, w tym działania naprawcze.

Zakres i częstotliwość wykonanych badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz stosowane metodyki referencyjne analiz są zgodne z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

Analizy próbek wody pobranych na Pływalni CKS przy ul. Rydla 49 w Szczecinie w roku 2021 realizowało laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Zgodnie z §2 ust. 1 cyt. rozp. w zakresie wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda na Pływalni CKS przy ul. Rydla 49 w Szczecinie, w tym woda doprowadzana na pływalnię spełnia wymogi załączników nr 1 i 2.

Uzyskane wyniki, informacje i analizy wskazują, że woda na Pływalni Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Rydla 49, 71-783 Szczecin, w tym woda doprowadzana na pływalnię oraz ciepła woda użytkowa z natrysków spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Szczecinie
mgr inż. *[Podpis]* Tatara

Otrzymują:

1. CKS ul. Rydla 49, 71-783 Szczecin
2. Oddział Higieny Komunalnej aa

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. - RODO (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-szczecin/klauzula-informacyjna> w zakładce: Ochrona danych osobowych klauzula informacyjna.